



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307

e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 51 270 000,00 zł

Wrocław, dnia 07.05.2013r

Do wszystkich wykonawców postępowania nr **9/REMG/DCZP/2013/P**

Dot. Zapytania ofertowego w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: remont budynku „G” i „N” „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie nr 1, do zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż okien PCV –zadanie 1-sze ?

Odpowiedź na pytanie nr 1, do zadania nr 1:

Zamawiający dopuszcza montaż okien PCV w zadaniu nr 1.

Pytanie nr 2, do zadania nr 1:

Jeśli Zamawiający dopuszcza montaż okien PCV to, czy kolor złoty dąb ma być jednostronny na zewnątrz a od wewnątrz biały, czy kolor ma być obustronny – zadanie 1-sze ?

Odpowiedź na pytanie nr 2, do zadania nr 1:

Zamawiający wymaga kolor złoty dąb obustronnie – zadanie 1-sze.

Pytanie nr 3, do zadania nr 1:

Czy naprawa parapetów zewnętrznych ma polegać tylko na uzupełnieniu parapetów płytką klinkierową w ilości 2mb–zadanie 1-sze?

Odpowiedź na pytanie nr 3, do zadania nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że naprawa parapetów zewnętrznych ma polegać tylko na uzupełnieniu parapetów płytką klinkierową w ilości 2 mb – zadanie 1-sze.

Pytanie nr 4, do zadania nr 1:

Jeśli Zamawiający dopuszcza montaż okien PCV to czy parapety wewnętrzne też mogą być z tego materiału, PCV– zadanie 1-sze?

Odpowiedź na pytanie nr 4, do zadania nr 1:

Zamawiający wymaga aby parapety wewnętrzne były drewniane, o grubości min. 2,5 cm, w kolorze złotego dębu – zadanie 1-sze .

Pytanie nr 5, do zadania nr 2:

Położenie nowej papy, w ilu warstwach i jakiej papy –zadanie 2-gie?

Odpowiedź na pytanie nr 5, do zadania nr 2:

Zamawiający wymaga położenia dwóch warstw papy: podkładowej i nawierzchniowej –zadanie 2-gie.

Pytanie nr 6, do zadania nr 2:

Z jakiego materiału mają być wykonane obróbki blacharskie, rynny i rury? Czy może być blacha ocynkowana –zadanie 2-gie?

Odpowiedź na pytanie nr 6, do zadania nr 2:

Zamawiający wymaga aby obróbki blacharskie, rynny i rury wykonane były z blachy ocynkowanej –zadanie 2-gie.

Pytanie nr 7, do zadania nr 3:

Jaką farbę lateksową uzna Zamawiający za wysoko zmywalną- zadanie III-cie?

Odpowiedź na pytanie nr 7, do zadania nr 3:

Zamawiający uzna farbę lateksową za wysoko zmywalną jeżeli zgodnie z Klasyfikacją wg normy PN-EN 13300 znajdują się w: klasa I lub II (farby o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro). Powłoki wykonane farbami zakwalifikowanymi do klasy I pozwalają na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 µm. W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 µm do 20 µm.

Pytanie nr 8:

Czy pkt. II.4. SIWZ o treści: ”Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją techniczną dla poszczególnych zadań, która udostępniona zostanie w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Organizacji, Logistyki i Zamówień Publicznych, budynek A, II piętro – w uzgodnionym terminie” oznacza, że Wykonawca musi stawić się w siedzibie Zamawiającego i tam zapoznać się z dokumentacją tech. by nie został odrzucony z przetargu?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zapoznanie się z dokumentacją techniczną dla poszczególnych zadań, która udostępniona zostanie w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Organizacji, Logistyki i Zamówień Publicznych, budynek A, II piętro – w uzgodnionym terminie, nie spowoduje odrzucenia oferty z przetargu.