



**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.**

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

**Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307**

e`mail: [sekretariat@dczp.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@dczp.wroclaw.pl) [www.dczp.wroclaw.pl](http://www.dczp.wroclaw.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 53 214 000,00 zł

Wrocław, dnia 21.03.2014r

Do wszystkich Oferentów postępowania nr **2/REMU/DCZP/2014/P**  
**Dot. Przetargu nieograniczonego na: Remont obiektów budowlanych „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. w zakresie: wymiany okien w budynku „U” , remontu oddziału II i III psychiatrycznego całodobowego**

Wyjaśnienie treści SIWZ

**Pytanie 1**

Proszę o wyjaśnienie zapisu w poz. 87 i 88. Jak należy rozumieć zapis kpl.2000 i 9500 co oznaczają te jednostki. Proszę o szczegółowe opisanie wyposażenia łazienki, czy jest to łazienka dla osób niepełnosprawnych. Czy Zamawiający może załączyć szkic w/w łazienki, czy możliwa jest wizja na miejscu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę 2 wersji koncepcji projektu wykonania remontu łazienki o przybliżonej powierzchni użytkowej 9.5m<sup>2</sup> . Zatwierdzona koncepcja przez Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do wykonania projektu wykonawczego, na podstawie którego będzie prowadził roboty budowlane. Łazienka będzie wyposażona w jedno stanowisko dla osoby poruszającej się na wózku i 3 stanowiska dla osób pełnosprawnych ( jak na basenach)- „brodziki”-„niecki” utworzone z kafli podłogowych ryflowanych. Armatura wandaloodporna z możliwością zamontowania perlatorów( napowietrzaczy). Szczegóły wyposażenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia projektu wykonawczego na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie szkiców, koncepcji. Na wniosek Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym możliwe są oględziny wybranych pomieszczeń

**Pytanie 2**

Proszę o szczegółowe określenie czerpni tj. średnicę i rodzaj.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pozycje kosztorysowe odnoszą się do wymiany stalowych kratki wentylacyjnych o wymiarach 50cm x 50cm, osadzonych w murze. W zakresie jest wymiana kratki wentylacyjnej wraz z zakresem robót ujętych w tabeli 1215

Tablica 1215

Drzwiczki, kratki, czerpnie i wywiewy

Wyszczególnienie robót:

1. Wykucie gniazd i bruzd dla zamocowania elementów.
2. Ustawienie elementów i zamurowanie zaprawą cementową.
3. Naprawa podłoża po osadzeniu elementów.
4. Malowanie farbami olejnymi.