



**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.**

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

**Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307**

e`mail: [sekretariat@dczp.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@dczp.wroclaw.pl) [www.dczp.wroclaw.pl](http://www.dczp.wroclaw.pl)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 53 214 000,00 zł

Wrocław, dnia 07.05.2014r

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 3/ POŚP/DCZP/2014/P  
**Dot. Przetargu nieograniczonego na „ Przygotowywanie i dystrybucja posiłków dla pacjentów i pracowników „DCZP” sp. z o.o. wraz z dzierżawą pomieszczeń przy ul. Wybrzeże J.C- Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu ”**

Wyjaśnienie treści SIWZ

**Pytanie nr 1**

Bardzo proszę o informację jaka jest dostępna maksymalna moc mediów jakie są dostarczane do kuchni: gaz i energia elektryczna?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że dostępna maksymalna moc mediów jakie są dostarczane do kuchni wynoszą:

- a) gaz - 10m<sup>3</sup>/h , ciśnienie 1,60 kPa
- b) energia elektryczna- dwa transformatory o łącznej mocy 140 kW zasilają zarówno Budynek M w którym mieści się kuchnia jak i sąsiednie budynki, zużycie energii elektrycznej w kuchni - 2000 kWh/miesiąc.

**Pytanie nr 2**

Proszę o informację czy obiekt, w którym mieści się kuchnia i pomieszczenia kuchni podlegają nadzorowi konserwatora zabytków i czy dopuszczalne są ewentualne zmiany, np. przesunięcia ścianek działowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że obiekt, w którym mieści się kuchnia i pomieszczenia kuchni podlegają nadzorowi konserwatora zabytków i wymagają pozwoleń na zmiany.

**Pytanie nr 3**

Czy możliwe jest otrzymanie planów lub schematów pomieszczeń tej kuchni?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że pomieszczenia kuchni można audytować po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminy audytu z Panem K. Pater, nr tel. +48 519 319 454, w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Organizacji, Logistyki i Zamówień Publicznych uzyskać kopie lub skan rzutów poziomych.