



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71/ 77-66-212 Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307

e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 53 214 000,00 zł

Wrocław, dnia 01.07.2014r

Do wszystkich Oferentów drugiego postępowania nr **2/REMU/DCZP/2014/P**
Dot. Przetargu nieograniczonego na: Remont obiektów budowlanych
„Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o. w zakresie: wymiany
okien w budynku „U” , remontu oddziału II i III psychiatrycznego całodobowego

Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie nr 1

Z uwagi na rozbieżności występujące w opisie zamieszczonym w SIWZ i wzorze umowy, a opisie znajdującym się pod zestawieniem stolarki, dotyczącym parametrów nowoprojektowanej stolarki z PCV i okresu udzielanej gwarancji, proszę o odpowiedź którymi zapisami przy sporządzeniu oferty ma kierować się wykonawca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przy sporządzaniu oferty należy się kierować zapisami projektu – zestawienia stolarki okiennej.

Pytanie nr 2

W opisie dot. stolarki zamieszczonym w SIWZ Zamawiający podaje, że w nowych oknach należy zamontować odpowietrzniki. Proszę o wyjaśnienie jakie odpowietrzniki i w jakiej ilości należy zamontować w nowej stolarce. Czy chodzi o nawiewniki okienne, czy o coś innego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w nowych oknach należy zamontować nawiewniki okienne regulowane ręcznie w ilości 1 szt. na okno.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie szerokości dla nowych parapetów wewnętrznych. Czy przy montażu należy stosować wsporniki i w jakiej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że szerokość dla nowych parapetów wewnętrznych podana jest w SIWZ rozdział II.1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Dotyczy okien typ O2, O4 i O7 z zestawienia stolarki – ze względów technicznych proszę o zmianę funkcji otwierania niskiego skrzydła o wysokości 48 cm z rozwierno-uchylnej na wyłącznie uchylną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę funkcji otwierania niskiego skrzydła o wysokości 48 cm z rozwierno-uchylnej na wyłącznie uchylną w oknach typ O2, O4 i O7 z zestawienia stolarki.

Pytanie nr 5

Czy cokół budynku wykończony płytką elewacyjną również należy pomalować? Czy należy wykonać jakieś prace dotyczące cokołu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie będzie dokonywanych prac dotyczących cokołu.