



EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED, NAŚCIENNA  
- JEDNOSTRONNA Z PIKTOGRAMEM, 1,2W, IP40

AW3.1 OPRAWA AWARYJNA LED, NASTROPOWA, 3W, IP40  
BARDZO SZEROKI ROZSYŁ ŚWIATŁA

OBW. 1 ISTNIEJĄCY  
OBW. 2 ISTNIEJĄCY  
OBW. 3 ISTNIEJĄCY  
OBW. 4 ISTNIEJĄCY  
OBW. 5  
OBW. 6  
OBW. 6  
OBW. 7  
OBW. 8  
OBW. 9  
OBW. 10  
OBW. 11  
OBW. 12 DOPOSAŻENIE CB O DODATKOWY MODUŁ LINIOWY I MODUŁ WEJŚC.  
LS24

ISTNIEJĄCA CENTRALNA BATERIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

**MIBM** FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO-BADAWCZO-BUDOWLANA sp. z o.o.  
ul. Wybickiego 10/5 51-144 Wrocław PRACOWNIA: ul. Prusa 95/4E 50-316 Wrocław  
tel/fax 71 729 41 54, kom. 601 643 615, e-mail: mbm.firma@wp.pl, Nr KRS 0000240997  
rok. założenia 1989

**Temat** Projekt remontu i przebudowy pomieszczeń zachodniego skrzydła wysokiego parteru budynku "G" celem dostosowania do obowiązujących przepisów oddziału stacjonarnego w budynku głównym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

**Obiekt i adres** Budynek "G" - wysoki parter, skrzydło zach. ul. J. I. Kraszewskiego 23/25, 50-226 Wrocław działka nr 2/3, AM 51, obręb Kleczków

**Inwestor** Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. ul. J.C.-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław **Umowa nr** -

<b>Stadium</b> PROJEKT WYKONAWCZY		
<b>Nazwa rys.</b> SCHEMAT CENTRALNEJ BATERII OŚWIETLENIA AWARYJNEGO		
<b>Autorzy opracowania</b>	<b>Nr uprawnień</b>	<b>Podpis</b>
mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	
mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	
<b>Data</b> listopad 2017 r.	<b>Skala</b> ---	<b>Nr rys.</b> IE-221